



# TJÄNSTEANTECKNING

## Räddningstjänsten Öland

**Handläggare**

Jonas Mårtensson  
Stf Räddningschef  
jonas.martensson@oland.se  
0485-478 22

**Datum**

2018-07-04

**Ärende dnr.**

102-2017-00400

**Händelse dnr.**

102-2017-00400-25

## Tjänsteanteckning – Efter platsbesök för efterkontroll av föreläggande

**Närvarande**

Jonas Karlsson, Faroy AB  
Göran Andersson, Brandmästare  
Jonas Mårtensson, Stf Räddningschef

2018-07-03 gjorde räddningstjänsten ett platsbesök på Drömhotellet (Mörbylånga 11:37) i syfte att kontrollera så att brister i föreläggandet med dnr: 102-2017-00400-10 blivit åtgärdade. Nedan ges en summering av punkterna från föreläggandet och räddningstjänstens kommentar till dessa punkter.

**Punkt 1**

Åtgärdat.

**Punkt 2**

Det mesta åtgärdat. Dock fanns det vid besöket bord och stolar på bottenvåningen i den östra delen av korridoren. En cykel fanns på bottenvåningen i det centrala trapphuset.

**Punkt 3**

Elektriker har enligt Jonas Karlsson åtgärdat vissa av nödbelysningsarmaturerna. Dock lyste ingen indikeringsdiod på armaturerna på plan 3. Elektriker skulle återkomma i nästa vecka.

**Punkt 4**

Återstår:

- Bortsliten dörrstängare på brandavskiljande dörr mellan korridor och kök i källaren.
- Flera dörrstängare stängde inte dörrarna helt och fullt. Exempelvis dörrstängare på brandavskiljande dörr mellan korridor och det centrala trapphuset på plan 3.

**Punkt 5**

Ej åtgärdat.

**Punkt 6**

Dörrhållarmagneten åtgärdad. Dock stänger inte dörrstängaren dörren helt och fullt.

**Punkt 7**

Ej åtgärdat.

**Punkt 8**

Åtgärdat.

**Punkt 9.**

Åtgärdat.

## Jonas Karlsson

---

**Från:** Jonas Karlsson <jonas.karlsson@faroy.se>  
**Skickat:** den 26 juli 2018 13:01  
**Till:** 'jonas.martensson@oland.se'  
**Ämne:** Tjänsteanteckning

Hej, här några kommentarer gällande tjänsteanteckningarna 102-2017-00400-25

P3. Åtgärdat av elektriker.  
P4, 6 . Drömhotellet justerar löpande dörrstängarna.  
P 10. Ännu ej mottagit någon offert/ förslag.

// Jonas

Med vänliga hälsningar

Jonas Karlsson  
Faroy AB

---

Faroy

Storgatan 14  
352 31 VÄXJÖ

Mobil: 0709 -354 204  
Epost: [jonas.karlsson@faroy.se](mailto:jonas.karlsson@faroy.se)